

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ №22

**На рукава металлические в оболочке диаметром условного прохода 20
мм, РЗ-Ц-ПВХ 20**

Дата изготовления 12.05.2022

Партия № - 06

Количество: 25 000 м п, мест:500 шт.

№ п/п	Наименование, характеристика	Требования стандартов	Фактические значения
1	Внешний вид, маркировка, упаковка	Визуальный контроль	Соответствует
2	Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе.мм	90	Соответствует
3	Толщина оболочки	0,3-0,5 мм	Соответствует
4	Длина рукава и отклонение от номинальной длины	50 м отклонение +-2%	Соответствует

Гарантийный срок хранения- 1 год с даты изготовления

Продукция соответствует требованиям ТУ ВУ 190095029.015-2011

Начальник производственного участка

Сосинский А.В.

Инженер-контролер

Трухоновец Т.Н.



ОТК.

ОТК №2