

27014

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.MIO62.B.04767

Серия RU № 0447425

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождения: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, помещение XIX, комната №14-17. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Телефон: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11MIO62. Дата приказа об аккредитации 28.10.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд». Основной государственный регистрационный номер: 1026701430623. Место нахождения: 214031, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 9А. Телефон: 74812317372, адрес электронной почты: mail@npt.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд». Место нахождения: 214031, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 9А

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным дымо и газовойделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной токсичности продуктов горения, с числом жил из ряда (1;2;3;4;5), номинальным сечением медных жил от 1,5 мм² до 300 мм², номинальным напряжением переменного тока до 1 кВ включительно, марок: ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВБШнг(А)-LSLTx, огнестойкие марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШнг(А)-FRLSLTx. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-010-12350648-13. Серийный выпуск КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 16/01/13358, 16/01/13359 от 10.01.2017 года, выданных испытательной лабораторией "СМ-ТЕСТ" НО "Фонд Поддержки Потребителей" аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23; акта анализа состояния производства от 23.01.2017 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».

Схема сертификации: 1с

Приложение к Договору № 10
от 20.09.2016 г.
КОПИЯ ВЕРНА
ЭКОНОМИСТ ООО «Конкорд»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы: 30 лет. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», п.п. 5.3, 5.4, 5.8, 5.9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.01.2017 **ПО** 29.01.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) И.В. Модянов (инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперт-аудитор) _____ (подпись) И.В. Жданов (инициалы, фамилия)
(эксперты (эксперты-аудиторы))