



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12.31560

(диаметр сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КМ-ПРОФИЛЬ», Адрес: Россия, 143430, Московская обл. г. Красногорск, рп Нахабино, Вокзальный пер. д 6, помещ 1 офис 28, ИНН: 5024094889, ОГРН: 1085024001700, телефон: (495)981-00-64, электронная почта: info@km-profil.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«SOMA KIMYA SANAYI VE TICARET A.S.» Турция, Hadimkoy Mahallesi, Alparslan Sokak No10, Arnavutkoy – Istanbul

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ», 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС12

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Огнестойкая монтажная цепа, предел огнестойкости 240 минут, торговой марки СИСТЕМА КМ серии FREFORT. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.22.170

код ТН ВЭД
3214101001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость. Общие требования ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №28297-ГРНТ/115-23 от 03.04.2023, Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ4 от 2022-07-19

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 04.04.2023 по 03.04.2026



Руководитель органа

подпись

О. М. Кузьмина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.Р. Кувшинова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации